



**Godkendelsesindehaver:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Caddesi, 193  
TR-Lerent 80640 Istanbul  
Telefon: +90 212 339 90 00  
Telefax: +90 212 324 15 59

**Blandearmatur til køkkenvask**

**EDSVIK**  
type 40863KEA

**Fabrikat:**


Eczacıbaşı Yapı Gereçleri  
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Istanbul

**Mærkning:**

IKEA

**På tilslutningsslanger:**

1. Fabrikantmærke: PRIO
2. Godkendelsesmærke: VA



1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVSt

Støjniveau  $L_{1p}$  i dB(A) og vandstrøm i af-  
hængighed af tryktabet over armaturet.


**Benyttelse, installation og drift**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**Resumé af de vigtigste data**

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{1p} = 12 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$c_v = 0,2 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa).

  
Claes Skjernov (adm. direktør)