


Dno: 34/6221/2001 1(1)

Annettu: 12.4.2001

Voimassa 11.4.2006

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 148 §:n nojalla myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE	40345 KEA- SUNDSVIK pesupöytähana pesukonehanalla.
HAKIJA	Eczacıbasi Yapı Gereçleri, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Artema Armatyr Grubu, Turkki
VALMISTAJA	Eczacıbasi Yapı Gereçleri, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Artema Armatyr Grubu, Turkki
HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS	Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainitun pesupöytähana pesukonehanalla täyttävän Suomen Rakennusmääräyskokeimassa vesikalusteille asetetut vaatimukset.  Pesupöytähanat kuuluvat paineryhmään 300 kPa, kun normivirtaama on 0,2 dm <sup>3</sup> /s ja äänitasoryhmään 2.
LAADUNVALVONTA	Laadunvalvonnassa noudatetaan LGA valvontalaitoksen ja hakijan väillä 2.2.2001 tehtyä laadunvalvontasopimusta. Hakija toimittaa kerran vuodessa LGA:n laadunvalvontaraportin ympäristöministeriölle
MERKITSEMINEN	Vesikalusteen runkoon on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus "40345 KEA- SUNDSVIK" Ferusrunkoon tai pakkaukseen on merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki  ja valmistajan nimi tai tunnus.
VOIMASSAOLOAIKA	Päätös tulee voimaan 12.4.2001 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 11.4.2006 sakka.

Tulosryhmän päällikkö  
Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Yli-insinööri Timo Huhtaluoma

## LIITTEET

Tyyppihyväksynnän tuotteen merkitseminen  
Valitusosoitus  
Oikaisuvaatimusohje  
LGA Landesgewerbeamt, Dreinkronenstrabe 31  
97082 Würzburg, Germany

## TIEDOKSI

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO  
Postiosoite PL 380, 00131 Helsinki  
Puhelin (09) 19911  
Telefax (09) 1991 9680

UPHITURVA/TYYPHYTY päätös 346221201.w61